



**Markt Ammerndorf**  
**Cadolzburger Straße 3**  
**90614 Ammerndorf**

## Wiederkehrende Überprüfungspflicht

Protokoll über den Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage  
gem. § 12 Abs. 2 und 3 Entwässerungssatzung

Grundstückseigentümer:

Anrede	Name		Vorname
Straße	Hs.Nr.	PLZ	Ort
Telefon	Telefax		E-Mail

Angaben zum überprüften Anwesen:

Straße	HsNr.
--------	-------

Alle im Lageplan markierten Leitungen und Schächte wurden  überprüft  nicht überprüft

Grund angeben, warum nicht alles überprüft

--

- durch Sichtprüfung mittels TV-Kamera
- mit Wasserstandsfüllung (Wasserstand ca. 10 cm über Rohrscheitel)

**Erklärung:** Die Leitungen und Schächte sind:

- ohne sichtbare Schäden gemäß DIN 1986 T. 30 Pkt. 4 (Sichtprüfung) geprüft
- dicht nach Wasserstandsfüllung (Wasserstand ca. 10 cm über Rohrscheitel)

**Hinweise zur Überprüfung:**

- Bei der Untersuchung wurden Undichtheiten festgestellt, diese wurden behoben.
  - dicht nach DIN EN 1610
  - dicht nach Wasserstandsfüllung (Wasserstand ca. 10 cm über Rohrscheitel)
  - Sonstiges:

--

Wir weisen darauf hin, dass der Grundstückseigentümer alleine für die Richtigkeit der oben stehenden Angaben verantwortlich ist. Er ist Verpflichteter im Sinne der Entwässerungssatzung.

Ort	Datum	Ort	Datum
Unterschrift des Grundstückseigentümers/ Bevollmächtigten		Unterschrift/ Stempel der durchführenden Firma	

Bitte senden Sie dieses Protokoll an das Bauamt des Marktes Ammerndorf und legen Sie den Entwässerungsplan mit Markierung der überprüften Leitungen und Schächte bei!